



送信器名称 ID番号	冷蔵庫ID OH
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	°C
収録データ数	4033
欠損データ数	0
測定間隔	00:05:00
最高値	8.3
最低値	3.1
平均値	4.7

2014/5/14 16:30頃 治験薬の整理中に用肉時間が長くなり 8°C 以上 となつた。その後 8°C 以下になるのを確認した。
2014/5/14 対応済み

(16:25 3.6°C
16:30 8.3°C
16:35 5.3°C)

27 / May / 2014 鈴木 聖